

Adresát:
Obec Milín
11.května 27, 262 31 Milín



07.10.2026

Věc: Vyjádření k reklamaci opravy komunikace v ulici U Stadionu

Vážený pane starosto,

na základě Vašeho dopisu týkajícího se reklamace opravy vrchní vrstvy komunikace v ulici U Stadionu jsme provedli kontrolní zaměření stávajícího stavu komunikace a navazujících obrub.

Z provedených měření bylo zjištěno, že podélný spád stávajících obrub je v předmětném úseku prakticky nulový. Tato skutečnost je dána původním výškovým uspořádáním komunikace a obrub a nebyla způsobena realizací nové obrusné vrstvy. Při zachování stávajících výškových poměrů obrub není možné zajistit funkční gravitační odvodnění povrchu komunikace v rozsahu, který by zcela vyloučil lokální zadržování srážkových vod.

V rámci provedených prací byla provedena výměna vrchní obrusné vrstvy vozovky dle zadání objednatele. Vzhledem ke stávajícím výškovým poměrům obrub však nelze pouhou obnovou obrusné vrstvy odstranit nedostatečné odtokové poměry v daném úseku.

Adekvátní a trvalé řešení odvodnění by vyžadovalo kompletní rekonstrukci dotčeného úseku komunikace, včetně úpravy nivelety vozovky, přeložení a výškové úpravy obrub, případně souvisejících odvodňovacích prvků. Bez těchto stavebních zásahů není technicky možné vytvořit potřebné podélné spády pro řádný odtok povrchových vod.

S ohledem na výše uvedené se domníváme, že reklamovaná skutečnost nesouvisí s kvalitou provedení opravy vrchní vrstvy komunikace, ale je důsledkem stávajícího konstrukčního a výškového řešení komunikace.

S pozdravem

Ing. Vlastimil Ptáček
STRABAG a.s.
Provozní jednotka Příbram

Ing. Vlastimil
Ptáček

Podpsal Ing. Vlastimil Ptáček
DN: cn=Ing. Vlastimil Ptáček,
c=CZ, o=STRABAG a.s.,
ou=B41.0972
Datum: 2026.10.07 08:56:04
+02'00'